



Ελληνική Δημοκρατία  
Υπουργείο Υγείας  
3<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας  
Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  
και στο site του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Περιοχή Στρατοπέδου  
Τ.Κ. 51100  
ΤΗΛ. 2462350311  
Πληροφορίες: Β. Πολύζου  
e-mail: pros1@nosgrevenon.gr  
[www.nosgrevenon.gr](http://www.nosgrevenon.gr)

**ΓΡΕΒΕΝΑ ,21/03/2025**

**Αριθμ. Πρωτ.: 3631**

**ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 08/2025**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**  
**ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ</b>	Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
<b>ΈΔΡΑ</b>	Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100,
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ)</b>	999154413
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>	<a href="http://www.nosgrevenon.gr">www.nosgrevenon.gr</a>
<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV)</b>	Συντήρησης δικτύου και Κέντρου Ιατρικών Αερίων του Γ.Ν. Γρεβενών
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.</b>	10.058,88€ με ΦΠΑ 24% 8.112,00€ χωρίς ΦΠΑ
<b>ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>	Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα έτους 2025 ΚΑΕ: 0899
<b>ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	Ένα (1) έτος
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b>	Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία
<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>28-03-2025</b> Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00 π.μ
<b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>	<a href="http://www.eprocurement.gov.gr">www.eprocurement.gov.gr</a> (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.),

**Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών λαμβάνοντας υπόψη:**

- Την αριθμ. 158/20.11.2024 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
- την υπ' αριθμ. 589/3487/19.03.2025(ΑΔΑ:ΨΨΕΒ4690ΒΨ-2Ε6) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής υποχρέωσης

προβαίνει στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών *Συντήρησης δικτύου και Κέντρου Ιατρικών Αερίων του Γ.Ν. Γρεβενών* του Νοσοκομείου για το έτος 2025-2026 με εκ των προτέρων δημοσιότητα στην εταιρεία με την εταιρεία ««Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 10.058,88€ με τον ΦΠΑ

### **ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Παρακαλούμε να υποβάλλετε μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ηλεκτρονικά την προσφορά σας στην οποία θα περιλαμβάνονται:

1. **Η τεχνική προσφορά** σας που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές
2. **Η οικονομική προσφορά** σας που θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και θα αναφέρει τον συντελεστή ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνετε η υπηρεσία.
3. **Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου:**

1. **Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας** (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
2. **Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας** (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
3. **Αντίγραφο ποινικού μητρώου** (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του) ή **Υπεύθυνη δήλωση** για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ( να έχουν εκδοθεί έως (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους).

### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών

### **ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

Ο ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΠΑΤΟΥ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**  
**ΤΟΥ Γ.ΝΓΡΕΒΕΝΩΝ**

Ετήσια προληπτική συντήρηση, τακτική επιθεώρηση, ασφάλιση και εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Η εγκατάσταση του νοσοκομείου αποτελείται από:

- Κέντρο Πεπιεσμένου αέρα
- Κέντρο με Φιάλες Οξυγόνου
- Κέντρο με φιάλες Ν<sub>2</sub>Ο
- Κέντρο κενού
- Λήψεις ιατρικών αερίων
- Εκτονωτές 2ου σταδίου
- Φωτοσημάνσεις
- Απαγωγή αναισθητικών αερίων
- Στήλες οροφής
- Κέντρο πεπιεσμένου αέρα γενικής χρήσης
- Δίκτυα
- Ηλεκτρονικός πίνακας ενδείξεων

Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείτε δύο (2) φορές το χρόνο

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις των ιατρικών αερίων, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

ΚΥΑ ΔΥ8/Β/115301/26-08-2009

ΚΥΑ ΔΥ8/Β/2230/14-5-2001

ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004)

ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α'/17-10-2012)

ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001)

ΕΛΟΤ EN 737

ΕΛΟΤ EN 738

ΕΛΟΤ EN 739

ΤΟΤΕΕ 2491/1986 (είναι ξεπερασμένη πλέον)

ΕΛΟΤ EN ISO 7396.01&02 και σε πλήρη αντιστοιχία με αυτό οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας:

ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009

ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-201



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 3<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Γρεβενά, .....-....-2025  
 Αριθμ. Πρωτ:

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

(αξίας .....€ χωρίς Φ.Π.Α., .....€ με Φ.Π.Α.)

Αριθμ. Σύμβασης ...../2025

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι,

1) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών», που εδρεύει στα Γρεβενά (Α.Φ.Μ. 999154413, Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ , νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ. κα Δρ. ΚΑΠΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, που χάριν συντομίας θα καλείται **"Αναθέτουσα Αρχή"**  
 2)η εταιρεία, με την επωνυμία «Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» με ΑΦΜ 0943738614, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου αριθμ. 13, ΤΚ 54 627, 094373861 με τηλ. που εκπροσωπείται νόμιμα από Τ.... και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται **"Ανάδοχος"**.

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β) Την υπ' αριθμ. ....-/.....-2024 πρόσκληση.

Γ) Την από ..... προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.

Δ) Την αριθμ. ....-/.....-202... κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1<sup>ο</sup> της παρούσας σύμβασης

Ε) Την αριθμ. ....-/.....-202..... (ΑΔΑ: .....) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και το βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α ....., με τα οποία βεβαιώνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού από τον προϋπολογισμό του 2025-2026(ΚΑΕ 0899) και η ανάληψη δημοσιονομικής υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης, για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**  
**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ετήσια προληπτική συντήρηση, τακτική επιθεώρηση, ασφάλιση και εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών.

Η εγκατάσταση του νοσοκομείου αποτελείται από:

- Κέντρο Πεπτιεσμένου αέρα
- Κέντρο με Φιάλες Οξυγόνου
- Κέντρο με φιάλες Ν<sub>2</sub>Ο
- Κέντρο κενού
- Λήψεις ιατρικών αερίων
- Εκτονωτές 2ου σταδίου
- Φωτοσημάνσεις
- Απαγωγή αναισθητικών αερίων
- Στήλες οροφής
- Κέντρο πεπτιεσμένου αέρα γενικής χρήσης
- Δίκτυα
- Ηλεκτρονικός πίνακας ενδείξεων

Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείτε δύο (2) φορές το χρόνο

**Το συνολικό κόστος της ανωτέρω συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των .....**

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις των ιατρικών αερίων, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, τις ΤΟΤΕΕ, των εγκεκριμένων προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εγκεκριμένων Εθνικών Προδιαγραφών:

ΚΥΑ ΔΥ8/Β/115301/26-08-2009

ΚΥΑ ΔΥ8/Β/2230/14-5-2001

ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004)

ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α'/17-10-2012)

ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001)

ΕΛΟΤ EN 737

ΕΛΟΤ EN 738

ΕΛΟΤ EN 739

ΤΟΤΕΕ 2491/1986 (είναι ξεπερασμένη πλέον)

ΕΛΟΤ EN ISO 7396.01&02 και σε πλήρη αντιστοιχία με αυτό οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας:

ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009

ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010

### **Όρια εφαρμογής της σύμβασης**

Ως εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου νοούνται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα παροχής και διανομής ιατρικών αερίων και κενού του Νοσοκομείου, δηλαδή του ιατρικού οξυγόνου, ιατρικού πεπτιεσμένου αέρα και ιατρικού πρωτοξειδίου του αζώτου και περιλαμβάνει όλα τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα και διατάξεις που είναι εγκατεστημένα στα μηχανοστάσια και παρέχουν στο δίκτυο τα ιατρικά αέρια, καθώς και τα δίκτυα διανομής δηλαδή τις σωληνώσεις, τους υποβιβαστές-ρυθμιστές (Υ/Ρ), τις βαλβίδες διακοπής, τις λήψεις και τους συναγερμούς.

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, είναι η προληπτική συντήρηση, τακτική επιθεώρηση, ασφάλιση και εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, ήτοι των συστημάτων παροχής κενού, των κέντρων φιαλών διανομής

ιατρικών αερίων (Οξυγόνο, Πρωτοξείδιο του Αζώτου, Πεπιεσμένου Αέρα, Άζωτο), των κέντρων παραγωγής πεπιεσμένου αέρα ιατρικής και μη ιατρικής χρήσης, των λήψεων ιατρικών αερίων, των υποσταθμών ιατρικών αερίων, 2<sup>ου</sup> ρυθμιστών Πίεσης σταδίου (μειωτήρες), των συστημάτων συναγερμού, παρακολούθησης και φωτοσημάνσεων, των συστημάτων απαγωγής αναισθητικών αερίων και των δικτύων σωληνώσεων ιατρικών αερίων και στηλών οροφής Χειρουργείων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται τις απαραίτητες άδειες όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη Νομοθεσία ΠΔ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α'/17-10-2012)

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έγγραφη υποβολή τεχνικών προτάσεων για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του δικτύου.

Ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί σε εφ' άπαξ λεπτομερή έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και θα συντάξει τεύχος παρατηρήσεων που θα συνοδεύεται με αντίστοιχες προτάσεις για την εναρμόνιση τους με το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO-7396-1&2, τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 5.4.1.4/5, ΗΤΜ 2022 και την απόφαση του Υπουργείου Υγείας Αρ. Πρωτ. ΔΥ8Βοικ.115301/26-08-2009.

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση, έλεγχο και ρύθμιση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συμβεί, από κακή συντήρηση των μηχανημάτων. Οι εγκαταστάσεις, μετά το τέλος της συντήρησης, θα παραδίδονται εν λειτουργία.

Η Τεχνική Υπηρεσία δύναται να μεταθέσει τις ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών, έπειτα από γραπτή ενημέρωση προς τον Ανάδοχο, ή έπειτα από γραπτό αίτημα του Αναδόχου, εφόσον δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου. Η Τεχνική Υπηρεσία θα καθορίζει τη σειρά με την οποία θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.

Η συντήρηση θα γίνεται στον τόπο, όπου είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω μηχανήματα, εκτός αν για ειδικούς λόγους απαιτείται η μεταφορά τους στον τόπο του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με έγγραφη άδεια του Νοσοκομείου και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος, με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1988, αναλαμβάνει την ευθύνη αποστολής κατάλληλου συνεργείου, εντός 24ώρου, από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, για τη διάγνωση βλάβης, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιείται και με την αποστολή fax, ή e-mail, για να είναι δυνατή η μέτρηση του χρόνου ανταπόκρισης.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και τη ρύθμιση αυτών.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει έγκαιρα την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες συντήρησης καθώς και βελτιωτικές, ή επισκευαστικές εργασίες, που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους τους, όπως επίσης και την πρόληψη μείζονος βλάβης από τη συνήθη χρήση και φθορά. Η δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, το οποίο και θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής. Η αξία των ανταλλακτικών που μπορεί να απαιτηθούν, θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο και θα είναι σύμφωνη με τον επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο υλικών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Τόσο ο τρόπος εργασίας όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός θα καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα έξοδα μετάβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μικροαναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως και τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται κατά την συντήρηση και που προβλέπονται από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων (λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, στουπί, χημικά καθαρισμού, μικροϋλικά, κλπ). Στην έννοια αναλώσιμα μικροϋλικά δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα των μηχανημάτων που λόγω βλάβης χρειάζονται αντικατάσταση, περιλαμβάνονται όμως η μεταφορά τους, η εγκατάστασή τους, καθώς και οι δοκιμές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Ανάδοχος, εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους.

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00' π.μ. έως 15.00'

μ.μ. Κατ' εξαίρεση μπορούν οι εργασίες να πραγματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια απογευματινής ή βραδινής βάρδιας, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις από τον Ανάδοχο, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος με την έναρξη της σύμβασης θα υποβάλει χρονοδιάγραμμα, ώστε η Τεχνική Υπηρεσία να ενημερώσει τα τμήματα του Νοσοκομείου και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά ημερολόγιο συντήρησης των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. Στο εν λόγω ημερολόγιο θα καταγράφονται οι ενέργειες που πραγματοποιήσε και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσε στην λειτουργία των αντίστοιχων μηχανημάτων, η ημερομηνία επισκέψεως της εγκατάστασης, καθώς και οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις για την αποκατάσταση των εκτάκτων βλαβών των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, θα υποδεικνύονται, δε, όλα τα εξαρτήματα ή υλικά των εγκαταστάσεων που χρειάζονται αντικατάσταση ή λειτουργούν πλημμελώς. Αντίγραφα των φύλλων συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων, θα κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Είναι επιθυμητό η παράδοση των μετρήσεων να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή για περαιτέρω επεξεργασία.

Ο Ανάδοχος δεν βαρύνεται για φθορά ή κακή λειτουργία των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, που προέρχεται από πυρκαγιά, πλημμύρα, διαδήλωση, πόλεμο ή βανδαλισμό. Βαρύνεται όμως για βλάβες οι οποίες θα προέλθουν από την κακή συντήρηση ή ζημιά που θα προκαλέσει ο ίδιος στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Τα υλικά που θα τοποθετούνται στις αντικαταστάσεις

θα είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένα κατά ISO, ή ΕΛΟΤ, θα φέρουν σήμανση CE, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και θα εγκρίνονται πριν από την τοποθέτησή τους από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα παλιά ανταλλακτικά θα τοποθετούνται σε χώρο, που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο.

## **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

2.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, (Επιτροπή παραλαβής), ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

2.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον:

2.2.1. Η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

2.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

2.3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου



(Επιτροπή παραλαβής), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.

2.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

3.1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της υπηρεσίας και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των #9.166,0€# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.

3.2. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός ενενήντα (90) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

3.3.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

3.3.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

3.4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

3.5. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

3.6. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης και ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

3.7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

3.8. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από .....-..... και ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

#### **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

5.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη παροχή της υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύννεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

5.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

5.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής.

5.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

#### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

6.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

6.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια.

6.3. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Προμηθευτής.

Το παρόν Συμφωνητικό, συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Δρ ΚΑΠΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ**